



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307731185

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB3LE-63、TGB3LA-63、TGB3LE-63H、TGB3LA-63H; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N、2P); AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣器类型: B型, C型, D型; $I_{\Delta n}$: 10mA(仅 AC型), 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA(AC、A型), 30mA(A+6型); AC型(TGB3LE-63, TGB3LE-63H), A型、A+6型(TGB3LA-63, TGB3LA-63H), 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 2000A; 分断能力: $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A(TGB3LE-63, TGB3LA-63); I_{cn} : 10000A; I_{cs} : 7500A(TGB3LE-63H, TGB3LA-63H); 极数: 1P+N(带一个保护极, N极常通, 不适用于隔离)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、3P+N(带三个保护极, N极常通, 不适用于隔离); 4P(带四个保护极);

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月29日 有效期至: 2029年11月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

